



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н. Саночкина
Н.Н. Саночкина
16.02.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П-14/00198-22 от 16 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. Юридический адрес: Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., 1

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК", МКДОУ " Детский сад № 19
"Тополёк", Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., 1, Групповые комнаты

5. Дата и время измерений: 04.02.2022 с 14:00 до 15:00

Ф.И.О., должность: Климов А. С. лаборант

При измерениях присутствовал и.о.зав.д/с Кузнецова О.Н.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0851550733	50417-12	С-СЕ/03-12-2021/114669574 от 03.12.2021	02.12.2022	± 1,0 мм
2	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	285118	32014-11	207/20-04041 п от 16.06.2020	15.06.2022	температура: ± 0,2 град. С; влажность: ± 3 %; скорость: ± (0,05+0,05*V), м/с; атм.дав.:±1,0 мм.рт.ст

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/341 от 17.01.2022

Метеоусловия:

атмосферное давление 755 мм рт.ст.; температура воздуха -6°C; относительная влажность 80 %; направление ветра Ю; скорость ветра 3,4 м/с; холодный период

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 1.22.198 д Т

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Групповые комнаты								
1	групповая старшей группы "Родничок"(от 5 до 6 лет) 0,5 м от наружной стены	0,1	22,5±0,2 6	21 - 24	41,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	22,6±0,2 6	21 - 24	41,5±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	22,8±0,2 6	21 - 24	41,6±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
2	групповая старшей группы "Родничок"(от 5 до 6 лет) центр помещения	0,1	22,2±0,2 6	21 - 24	41,4±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	22,43±0,24	21 - 24	41,5±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	22,53±0,24	21 - 24	41,6±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1

Заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов-врач-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Старикова И.Н.

 Грозина Т. Б. техник