Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Испытательный лабораторный центр

(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Инженер по метрологии ООД Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководитель ИЛЦ

Н.Н.Саночкина
02.05.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П-14/01333-23 от 02.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. Юридический адрес: Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., 1

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МКДОУ " Детский сад № 19 "Тополек", Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., 1

5. Дата и время измерений: 28.04.2023 с 08:00 до 09:00

Ф.И.О., должность: Климов А. С. химик-эксперт медицинской организации

При измерениях присутствовал заведующий Шевелева О.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0851550733	55021-13	С-СЕ/11-01-2023/214858617 от 11.01.2023	10.01.2024	± 1,0 мм
2	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	285118	32014-11	С-А/03-08-2022/176248236 от 03.08.2022	02.08.2024	температура: ± 0,2 град. С; влажность: ± 3 %; скорость: ± (0,05+0,05*V), м/с; атм.дав:±1,0 мм.рт.ст

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/839 от 30.01.2023

Метеоусловия:

атмосферное давление 750 мм рт.ст.; температура воздуха 5°С; относительная влажность 69 %; направление ветра З; скорость ветра 3,7 м/с; пасмурно

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 1.23.1333 д Т

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Групповые комнаты								
1	групповая подготовительной группы"Радуга",(от 6 до 7 лет) 0,5 м от наружной стены	0,1	22,27±0,24	21 - 24	41,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	22,3±0,23	21 - 24	41,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	22,33±0,24	21 - 24	41,4±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
2	групповая подготовительной группы"Радуга",(от 6 до 7 лет) центр помещения	0,1	22,47±0,24	21 - 24	41±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	22,53±0,24	21 - 24	41,1±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	22,57±0,24	21 - 24	41,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1

Заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов-врач-лаборант Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Грозина Т. Б. техник

конец протокола испытаний № П-14/01333-23 от 02.05.2023

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ