

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 113/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 19 «Тополек»

ИО заведующего МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополёк»

Шевелевой Олесе Валерьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Сысоева А.В.*

Отдела надзорной деятельности и профи- № 113
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 30 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 08 » октября 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 31 » октября 2019 г.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополек»

Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *ИО заведующего МКДОУ «Д\с №19 «Тополек» Шевелевой О.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожар- ной безопасности с указанием меро- приятия по его устранению и кон- кретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	От- метка (под- пись) о вы- полне нии (ука- зыва- ется толь- ко вы- полне ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Металлические наружные лестницы (3 типа) не соответствуют требованиям пожарной безопасности (уклон лестницы более 60 градусов, проступни выполнены не сплошными а из арматуры) и не обеспечивают безопасность людей при эвакуации.</p> <p>Металлические наружные лестницы (3 типа) выполнить в соответствии с требованиям пожарной безопасности (с уклоном лестницы не более 60 градусов, проступни выполнить сплошными).</p>	<p>ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2, п.5.2.16 СП 1.13130.2009</p>	18.09.2020	
2.	<p>Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра. (ячейка группы «Радуга» - 52 см; ячейка группы «Солнышко» - 57 см; ячейка группы «Родничок» - 51,5 см; ячейка группы «Росинка» - 52 см; ячейка группы «Ручеёк» - 71см.)</p> <p>Ширина эвакуационных выходов, а именно дверных проёмов в свету, из групповых ячеек, при числе эвакуируемых более 15 человек, выполнить не менее 1,2</p>	<p>ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» п.6.12, п.6.16 СНиП 21-01-97*</p>	18.09.2020	

	метра.			
3.	<p>На дверях, отделяющих лестничную клетку от общего коридора второго этажа, отсутствуют уплотнения в притворах. Имеющиеся двери не закрываются вплотную для ограничения распространения задымления в лестничных клетках и распространения опасных факторов пожара по общим коридорам.</p> <p>Двери, отделяющие лестничную клетку от общего коридора второго этажа, выполнить с уплотнением в притворах и устройствами самозакрывания.</p>	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	18.09.2020	
4.	<p>На крыльце у запасных выходов с южной стороны отсутствуют ограждения высотой 1,2 метра.</p> <p>На крыльце у запасных выходов с южной стороны выполнить ограждения высотой 1,2 метра</p>	ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.15 СП 1.13130.2009	18.09.2020	
5.	<p>Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещения прачечной)</p> <p>Руководителю организации обеспечить наличие на дверях холодного склада таблички категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.20	18.09.2020	

	безопасности". Данные таблички разместить в соответствии с категорией определенной (рассчитанной) в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.			
6.	<p>В коридоре возле прачечной допущен демонтаж полотен дверного проема, предусмотренных проектом.</p> <p>В коридоре возле прачечной установить демонтированные полотна дверного проема, предусмотренных проектом.</p>	Правила противопожарного режима в РФ(ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.п. Д п.23	18.09.2020	
7.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения категории В2, пищеблок, прачечная) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в ограждающей конструкции, отделяющей данные помещения не соответствует допустимому пределу огнестойкости (EI30)</p> <p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения категории В2, пищеблок, прачечная) разделить (выгородить) между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в ограждающей конструкции, отделяющей данные помещения выполнить с допустимым пределом огнестойкости не ниже EI30.</p>	ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97*	18.09.2020	
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия	п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.4.3.1 Свод правил «СП	18.09.2020	

	<p>эвакуационного освещения в здании детского сада.</p> <p>Выполнить эвакуационное освещение в здании детского сада.</p>	<p>1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»</p>		
9.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия освещения на площадках перед входными дверями.</p> <p>Отремонтировать освещение на площадках перед входными дверями и обеспечить его исправность.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ(ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33</p>	18.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«31» октября 2019



М.Л.И.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

ИО заведующего МКДОУ «Д/с № 19 «Тополёк»

Шевелева О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» октября 2019.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2021 по 21.03.2022