



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н. Саночкина
Н.Н. Саночкина
25.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-14/04540-24 от 25.10.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. Юридический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

5. Дата и время измерений: 21.10.2024 с 11:00 до 12:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Погадаева М. А. химик-эксперт медицинской организации
При измерениях присутствовал и.о. заведующего Мужева А.Н.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0851550733	55021-13	С-СЕ/24-01-2024/311164231 от 24.01.2024	23.01.2025	± 1,0 мм
2	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	182216	32014-11	С-М/10-03-2023/229466116 от 10.03.2023	09.03.2025	атм. дав: ±1,0 мм.рт.ст.; температура ±0,2 град.С; отн. вл. ±3,0%; скор. от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V); св.

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/187 от 16.01.2024

Протокол(акт) измерений № 4540 от 21.10.2024

Метеоусловия:

атмосферное давление 754 мм рт.ст.; температура воздуха 4°С; относительная влажность 2,7 %; направление ветра СЗ; скорость ветра 2,0 м/с; холодный период

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности"

для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 1.24.4540 д Т

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

Лаборатория контроля химических и физических факторов

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
МКДОУ детский сад "Тополёк", расположенный по адресу: п. Троицкий, ул. Нагорная, д.1								
1	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) 0.5 м. от наружной стены	0,1	21,13±0,24	21 - 24	42,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	21,13±0,24	21 - 24	42,6±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	21,07±0,24	21 - 24	42,5±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
2	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) центр помещения	0,1	21,17±0,24	21 - 24	42,5±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	21,23±0,24	21 - 24	42,7±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	21,23±0,24	21 - 24	42,6±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1

Результаты испытаний представлены с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2.

Химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов

 Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Ю. В. техник

конец протокола испытаний № П-14/04540-24 от 25.10.2024