



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н.Саночкина
25.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-14/04541-24 от 25.10.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"
2. Юридический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1
3. Наименование измерений: Измерения световой среды
4. Место проведения измерений: МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК", 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1
5. Дата и время измерений: 21.10.2024 с 11:00 до 12:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Погадаева М. А. химик-эксперт медицинской организации
При измерениях присутствовал и.о. заведующего Мужева А.Н.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0851550733	55021-13	С-СЕ/24-01-2024/311164231 от 24.01.2024	23.01.2025	± 1,0 мм
2	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	182216	32014-11	С-М/10-03-2023/229466116 от 10.03.2023	09.03.2025	атм.дав:±1,0 мм.рт.ст.;температура ±0,2град.С; отн.вл. ±3,0%; скор. от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V);св.
3	Миллиамперметр вольтметр Ц42702	4273	37284-08	С-СЕ/17-11-2023/296055144 от 17.11.2023	16.11.2025	± 1,5%
4	Прибор комбинированный "еЛайт03", исп.1	03854-23	63221-16	С-ВВ/22-01-2024/310564633 от 22.01.2024	21.01.2026	± 8%

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/187 от 16.01.2024

Протокол(акт) измерений № 4541 от 21.10.2024

Схема №1 Расположение контрольных точек при измерении освещенности в подготовительной игровой групповой "Росинка" (6-7 лет).

Окна затемнены шторами.

Условия проведения измерений:

температура воздуха 21,1 °С; атмосферное давление 754 мм рт.ст.; относительная влажность 42,6 %;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

10. Код измерений: 1.24.4541 д Т

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний
Лаборатория контроля химических и физических факторов

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность при общем освещении, лк		Освещенность Еср при общем освещении, лк	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
МКДОУ детский сад "Топольк", расположенный по адресу: п. Троицкий, ул. Нагорная, д.1							
1	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №1, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	392±36	не нормируется		
2	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №2, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	397±37	не нормируется		
3	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №3, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	403±37	не нормируется		
4	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №4, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	407±38	не нормируется		
5	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №5, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	408±38	не нормируется		
6	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №6, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	407±38	не нормируется		
7	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №7, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	410±38	не нормируется		
8	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет) Точка №8, схема №1	Г-0,0-пол	лампы люм.	415±38	не нормируется		
9	Подготовительная игровая групповая "Росинка" (6-7 лет)	Г-0,0-пол	лампы люм.			405±38	не менее 400

Результаты испытаний представлены с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2.

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов


 Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Ю. В. техник

конец протокола испытаний № П-14/04541-24 от 25.10.2024

**Схема №1 Расположение контрольных точек при измерении освещенности в
подготовительной игровой групповой «Росинка» (6-7 лет):**



⊗ - светильник

▭ - световой проём

▭ - дверь

• - контрольная точка